TEIKNFORKLARING

- Eksisterande uttak for brannvatn
  Innerste sirkel - maks 50m til bil
  Ytterste sirkel - maks 50m til bygg
- Nye uttak for brannvatn
  Innerste sirkel - maks 50m til bil
  Ytterste sirkel - maks 50m til bygg
- Ubygde tomter i planområde
- Bebygde tomter i planområde

0 50.0 100m

N

kartdata fra:	dato:	høgdegrunnlag:	koordinatsystem:

rev.nr.	dato:	rev. gjelder:	sign.
A	15.05.25	Differensiert mellom nye og eksisterande uttak	KME

oppdragsnr.

HAVNEHAGEN CO/GSE SANDVIK AS

oppdrag:
Rossneset planendring

Brannvassdekning

sign:	dato:
KME	17.03.2025
kontroll:	målestokk:
MG	A1 / 1:2000
status:	
Skisse	
prosjektansvar:	
TV	
prosjektnummer:	
202360400	
tegn.nr:	rev.nr:
GH001.04	A

ABO PLAN & ARKITEKTUR
Torgbakken 9
Postboks 32, 5401 Stord
Telefon: 56 57 00 70